



国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司

天然气计量交接凭证（宜春分输站）

填写日期：2024-11-04

凭证编号：XQDS-071-0159-20241104

承运单位：国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司						
接收单位：宜春深燃天然气有限公司						
计量时间：2024年11月03日 08:00 至 2024年11月04日 08:00						
计量交接地点	流量计位号 名称	前日累积 (体积量) Nm ³	前日累积 (能量) MJ	平均高位发热量 MJ/m ³	计量气量 Nm ³	计量能量 MJ
宜春分输站	FM503					
	FM504					
合计交接气量 (小写) Nm ³				合计交接能量 (小写) MJ		
合计交接气量 (大写) Nm ³				合计交接能量 (大写) MJ		
CH ₄ (%)	93.9927			N ₂ (%)	1.3344	
C ₂ H ₆ (%)	3.1410			CO ₂ (%)	0.6810	
C ₃ H ₈ (%)	0.6181			H ₂ (%)		
n-C ₄ H ₁₀ (%)	0.0843			H ₂ S (mg/m ³)	1.4620	
i-C ₄ H ₁₀ (%)	0.0666			总硫(以硫计)(mg/m ³)		
C(CH ₃) ₄ (%)				水露点 (°C)	-4.1000	
n-C ₅ H ₁₂ (%)	0.0179			绝对密度(kg/m ³)	0.7130	
i-C ₅ H ₁₂ (%)	0.0226			高位发热量 (MJ/m ³)	37.8190	
C ₆ ⁺ (%)	0.0414			低位发热量 (MJ/m ³)	34.1130	
烃露点 (°C)						
备注						
供气单位 (盖章)				接气单位 (盖章)		
供气方计量员	徐暘			接气方计量员		
天然气气量 争议量 (+/-)				天然气能量 争议量 (+/-)		